

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
az építési termékek forgalmazásának 305/2011/EU rendelete szerint
Megfelelőségi nyilatkozat azonosító száma: HÖRMANN HH30, HH60, HH90

A termék megnevezése: HÖRMANN típusú Tűzgátló acél ajtók -- HH30-C1, C2 (H3, H3G),
HH60 D1, D2 (H6) illetve HH90 D1, D2 (H16, H16G)

Felhasználási terület: Közepes igénybevétel esetén közösségi- és szociális épületekbe; erős igénybevétel esetén ipari épületekbe beltéri felhasználással építhetők be.

Gyártó neve és címe: Hörmann KG Freisen
Bahnhoff Strasse 43, D-66629 Freisen

Vizsgálóhelyek: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Diószegi út 37.

Építőipari Műszaki Engedély száma: A-30/2011, TMI -27/2011

Gyártásközi- és végtermékvizsgálatot végez: Hörmann KG Freisen – üzemi gyártásellenőrzés
Ift Rosenheim GmbH – végtermékvizsgálat

Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati/Értékelési mód
Tűzállósági határérték / tűzvédelmi osztály	EI30, EI60, EI90 / A1	MSZ EN 1634-1:2009 MSZ EN 1634-3:2005 MSZ EN 15269-20:2010 MSZ EN 13501-2:2008
Füstzárás, Légzárás	Sa, Sm / L4	MSZ EN 1634-1:2009 MSZ EN 1634-3:2005 MSZ EN 13501-2:2008
(csak automata v. ráfutó v. ütköző küszöbvel ellátott ajtók esetén)		MSZ EN 15269-20:2010 MSZ EN 1026:2001 MSZ EN 12207:2001
Tartós használhatóság	TR1 –nagymértékben tartós A piacon egyedülállóan a HH30C1 kivitel esetében 1 millió nyitás, továbbá egyszárnyú ajtók ill. kétszárnyú ajtók mozgószárnya 200ezer, állószárny 100 ezer nyitás	MSZ ISO 9379:1992
Léghangátlás (*üvegezés, küszöb, és betét függő)	LH*-LH3 38dB-45dB	MSZ EN ISO 10140-2:2011 MSZ EN 717-1:2000

A megrendelt nyílászárók teljesítménye a HÖRMANN KG-k gyártástechnológiai követelményeknek és az MSZ-9386:1993.
(visszavont) termékszabvány alapján közölt jellemzőknek megfelelnek.

A teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a gyártó nevében felelős:

Kelt: Szigetszentmiklós, 2014. január 6.

HÖRMANN HUNGÁRIA KFT.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 15.
Adószám: 10587751-2-13
Számításkönyv: Ralfelsen Bank ZRT.
.....12001000-01364609-00100008
8.

Szujó László
ügyvezető igazgató

HÖRMANN Hungária Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 15

Tel.: 24/525-100, Fax: 24/525-110; E-mail info@hormann.hu